

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и ПР ГУ МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

170034, г. Тверь, проезд Дарвина, 12, тел. (4822) 34-13-27

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности по г. Конаково и Конаковскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

171255, Тверская обл., г. Конаково, ул. Васильковского, 2, тел. (48242) 4-22-60

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 29 / 1 / 14

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

общеобразовательная школа п. Озерки

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Конаковского района Тверской области по пожарному надзору № 29 от « 04 » марта 2019г.,
ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ « О пожарной безопасности » в период
с 10 ч 00 мин. «12» марта 2019г. по 12 ч 00 мин «12» марта 2019г. проведена проверка

Старшим инспектором - государственным инспектором г. Конаково и Конаковского района
Тверской области по пожарному надзору капитаном внутренней службы Салтыковым А.А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору,

проводившего проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

по адресу: Тверская область, Конаковский район, п. Озерки, ул. Школьная, 1

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

совместно с директором Константиновой Е.Н.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Наружная площадка со ступенями центрального эвакуационного выхода не оборудованы поручнями	(СП 1.13130.2009 п.6.1.3)	02.09.2019	
2	Не все помещения, входящие в перечень подлежащих оборудованию системами автоматической пожарной сигнализацией оборудованы ей, а	(СП 5.13130.2009 приложение А, п.А4)	02.09.2019	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	именно пищеблок и коридор ведущий к спортивному залу			
3	Кабели автоматической пожарной сигнализации расположены на расстоянии менее 0,5 метров от силовых кабелей осветительных приборов	(ч.3 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.15.15 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175)	02.09.2019	
4	Ограждение на кровле основного здания школы, высотой более 7 метров, с уклоном более 12% отсутствуют	(ч.3 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.8.11 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7)	02.09.2019	
5	Несущие стены и несущие конструкции кровли разрушаются, имеют трещины, что снижает их пределы огнестойкости в случае пожара	(ст.35 ФЗ 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	02.09.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

старший инспектор – государственный инспектор
г. Конаково и Конаковского района Тверской
области по пожарному надзору, Салтыков А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

« 12 » 03 20 19 г.



(подпись)

М.П. <*

Предписание для исполнения получил:
Директор МБОУ СОШ п. Озерки
Константинова Е.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

« 12 » 03 20 19 г.

(подпись)