

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и ПР ГУ МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

170034, г. Тверь, проезд Дарвина, 12, тел. (4822) 34-13-27

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности по г. Конаково и Конаковскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

171255, Тверская обл., г. Конаково, ул. Васильковского, 2, тел. (48242) 4-22-60

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 59 /1 /38

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

общеобразовательная школа п. Озерки

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Конаковского района Тверской области по пожарному надзору №59 от « 15 » июля 2021г., ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ « О пожарной безопасности» в период с 07 июля 2021 г. с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и 12 июля 2021 г. с 14 ч. 30 мин. до 15 ч. 00 мин

Заместителем начальника – заместителем главного государственного инспектора г. Конаково и Конаковского района Тверской области по пожарному надзору капитаном внутренней службы Салтыковым А.А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору,

проводившего проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

по адресу: Тверская область, Конаковский район, п. Озерки, ул. Школьная, 1

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

совместно с и.о директора Парменовой Ю.Е.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Ограждение на кровле основного здания школы, высотой более 7 метров, с уклоном более 12% отсутствуют	(ч.3 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.8.11 СНИП 21-01-97* «Пожарная	01.09.2022	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
		<u>безопасность зданий и сооружений», приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7)</u>		
2	<u>Несущие стены и несущие конструкции кровли разрушаются, имеют трещины, что снижает их пределы огнестойкости в случае пожара</u>	<u>ст.35 ФЗ 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)</u>	01.09.2022	
3	<u>Отсутствуют устройства для самозакрывания дверей в поэтажных коридорах</u>	<u>(п.24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «О противопожарном режиме)</u>	01.09.2022	
4	<u>Руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного</u>	<u>(п.30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «О противопожарном режиме)</u>	01.09.2022	
5	<u>Территория вокруг школы не окошена</u>	<u>(п. 67 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)</u>	01.09.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора г. Конаково и Конаковского района Тверской области по пожарному надзору,
Салтыков А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 12 » 07 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:
И.о директора МБОУ СОШ п. Озерки
Парменова Ю.Е.

(должность, фамилия, инициалы)

« 12 » 07 20 21 г.


(подпись)




(подпись)